

โครงการ อาริยาเดลี 608/247 ทาวน์โฮม 3 ชั้น เกษตร-นวมินทร์

วันที่ตรวจ วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2558



รายการหน้าบ้าน



1.รั้วขึ้นสนิมทาสีรั้วใหม่



2. ทำความสะอาด mailbox



3. เก็บงานผนังไม่เรียบ



4. งานพื้นโรงรถผิวหน้าปูนกะเทาะ ปรับพื้นใหม่



5.ทำความสะอาดคอมไฟ+เปลี่ยนหลอดชั้นสนิม




6.เก็บงานฝ้าเป็นคลื่น แก้ไขใหม่



7. เก็บสีวงกบ+ทำความสะอาดหน้าต่าง



8. แต่งผิวปูนพื้นด้านหน้าทางเข้าห้องโถง



9. เก็บสีประตูใหม่+ทำความสะอาดมือจับ

รายการภายในห้องโถง



1. แต่งวงกบประตูใหม่+ทาสีใหม่



2. ยานแนวพื้นใหม่+พื้นล่อน+เป็นรอย+พื้นปูไม่เสมอกัน(เปลี่ยนใหม่)+กระเบื้องเป็นคราบ ทำความสะอาดทั้งหมด



3. เก็บสีบัวใหม่โดยรอบทั้งหมด



4. เก็บงานสีผนังใหม่ทั้งหมด+ผนังร้าว



5. ซิลิโคนขอบปลั๊กใหม่ ปลั๊กไฟไม่สนิท เช็คทุกตัว



6. ผ้าเพดานเป็นคลื่นทั้งหมด เก็บงานสีผ้าใหม่



7.ทำความสะอาดคอมไฟ

รายการห้องน้ำ





1. ยานแนวพื้นใหม่ทั้งหมด



2. เก็บงานตีวงกบประตู



3. ไม่มีการชนประตู



4. ก๊อกน้ำเป็นความ+ก๊อกน้ำไหลไม่แรงให้เช็คอุปกรณ์





5. ทำความสะอาดชักโครก+เช็คระบบน้ำ+ทำความสะอาดที่ใส่กระดาษทิชชู


รายการบันไดขึ้นชั้น 2



1. เก็บเศษเหล็ก + ตัดหัวน็อตให้เสมอกัน



2. เก็บสีลูกตั้งลูกนอนบันไดทุกชั้น




3. ขัดทำความสะอาดพื้นบันไดทุกชั้น



4.ผนังต่าง ผนังเป็นคลื่นผนังมีรอยแตกร้าวเก็บงานสีผนังใหม่



5.ทำความสะอาดบัวบันไดชั้น2



6. เก็บสีเหลืองกวาดบ้านได้ทั้งหมด



7. เก็บสีรอบฐานไฟกิ่ง

รายการห้องนอนหลังบ้าน



1. เก็บสิ่งวางบนประตู




2. เก็บงานสีบานประตู+ ลูกบิดเป็นคราบ ติดลูกบิดไม่เรียบร้อย



3.กรณีประตูพื้นยวบ



4.ขีดทำความสะอาดพื้น+ พื้นลามิเนตห่าง เช็คทุกแผ่น



5.ทำความสะอาดบัวโดยรอบทั้งหมด



6.ผนังไม่เรียบเก็บงานสกินผนัง + ทาสีผนังใหม่ + ผนังมีรอยน้ำซึม ผนังร้าว ผนังต่าง




7. เก็บงานวงกบ+ทำความสะอาดหน้าต่าง



8. ปลั๊กไฟติดไม่สนิท



9. ฝ้าไม่เรียบฝ้า เป็นคลื่นเก็บงานสีฝ้า+ช่องเซอร์วิส



10. เก็บงานสีพื้นกระเบื้อง+ขัดพื้นใหม่+เก็บงานบัวปูนบันนอกระเบื้อง
รายการห้องน้ำ



1. ยานแนวพื้นใหม่ + ทำความสะอาด+กระเบื้องล่อน1แผ่น



2. เก็บงานสีบ้านประตู + วงกบ



3. กันชนประตูไม่ได้ติดตั้ง



4. ยาแนวผนังใหม่+ทำความสะอาดผนัง



5. ฝักบัวน้ำไหลไม่แรง



6. ก๊อกน้ำไหลไม่แรง เช็คอุปกรณ์เช็คระบบท่อ+กระเบื้องได้อ่างแตก เปลี่ยนใหม่



7. เปลี่ยนกระเบื้องผนังตรงก๊อกน้ำแตก 1-2 แผ่น



8. สีเลอะคอมไฟ




9. เก็บงานสีฝ้าใหม่



10. ยานวกระเบื้องบนขอบอ่างล้างหน้า

รายการห้องนอนหน้าบ้าน



1. เก็บงานสีประตูใหม่ + ทำความสะอาด + เก็บงานวงกบ บานประตูทึบใหม่



2. เช็ดพื้นยวบ + พื้นลามิเนตห่าง+ ทำความสะอาดพื้น



3. ทำความสะอาดบัวโดยรอบทั้งหมด



4. ปลั๊กติดไม่สนิท ซิลิโคนขอบปลั๊กใหม่ทุกอัน



5.ผนังเดอะเก็บงานสีผนังใหม่ทั้งหมด



6.เก็บงานขอบวงกบหน้าต่างบานเลื่อนทั้งหมด + ทำความสะอาด



7.ฝ้าไม่เรียบฝ้าเป็นคลื่นเก็บงาน สีฝ้า

รายการห้องน้ำในห้องนอน



1. ยานแนวพื้นใหม่+กระเบื้องล่อน2แผ่น+เก็บขอบกระเบื้องใหม่+ปูกระเบื้องไม่เต็มแผ่น



2. ยานวนผนังใหม่ตรงเคาน์เตอร์



3. กระจกแต่งแต่เปลี่ยนใหม่



4.น้ำไหลไม่แรงเช็คอุปกรณ์ใหม่



5.ยาแนวรอบก๊อกฝักบัว+ ยาแนวขอบชักโครก+ ยาแนวรอบหน้าต่างบานกระทุ้ง

รายการบันไดขึ้นชั้น 3



1. เก็บสีบานประตู + วงกบใหม่



2. เก็บงานรอยต่อระหว่างชั้นบันไดกับชานพัก



3.ผนังเป็นคลื่นและสีต่าง ผนังร้าว



4.เก็บยาแนวพื้นชานพัก




5. ยาแนวซีเมนต์โคนจุกบันไดไม่เรียบร้อย

รายการชั้น 3



1. พื้นบวมหรือทำใหม่บริเวณหน้าห้องน้ำ+ พื้นยวบมูมห้อง

2. รื้อบัวแก้ไขใหม่หน้าห้องน้ำ เก็บงานรอยต่อบัวไม่เรียบร้อย




3. ปลั๊กติดไม่สนิทซิลิโคนขอปลั๊กใหม่



4. ผนังเบียว แก้ไขใหม่+ผนังต่างเก็บงานสีผนังใหม่



5. สีเป็นขอบดาวไลท์



6. เก็บงานสีฝ้าให้เรียบร้อย



หมายเหตุ ผนังมีน้ำซึม นอกกระเบื้องตรงหน้าต่าง.

รายการห้องน้ำชั้น 3





1.ทำความสะอาดธรณีประตู



2.ทำความสะอาดบานประตู + เก็บงานวงกบโดยรอบทั้งหมด



3. ยานแนวพื้นใหม่



4. น้ำไหลไม่แรงเช็คระบบน้ำ



5. ยาแนวผนังใหม่



6. เก็บงานสีฝ้า + ช่องเซอร์วิสทำใหม่



7.ทำความสะอาดช่องใต้อ่างน้ำ

รายการหลังบ้าน



1.ยังไม่ลงทรายรอยต่อตัวบ้านกับพื้นหลังบ้าน



2. ทำความสะอาดหลอดไฟ



3. หลังบ้านยังไม่ได้ลงเข็ม+ตัดพื้นแตกผิวปูนใหม่



4.ทำความสะอาดบ่อดักไขมันเพราะมีเศษดิน เศษปูน



5.ผนังและกำแพงมีรอยแตกร้าว. เก็บสิ่งงานผนังใหม่.

ฉิวหน้าพื้นหลังบ้านแตก+เก็บงานรอยต่อขอบพื้นหลังบ้าน. ลงทรายให้เรียบร้อย

ระบบไฟ เรียบร้อยดี

